

北海道庶路ダム管理所電力需給契約
(高圧電力)
仕様書

令和 6 ・ 7 年度

北海道釧路総合振興局釧路建設管理部

北海道庶路ダム管理所電力需給については、契約書に定めるほか、この仕様書に定めるところによる。

1. 概要

(1) 需要場所等

- ア 需要施設 〒088-0300 白糠郡白糠町滝の土地先 庶路ダム管理所
 - イ 通知等送付先 〒085-0006 釧路市双葉町 6 番 10 号 釧路建設管理部建設行政課管財係
- (2) 業種及び用途 官公署（ダム管理所等）

2. 仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式 交流 3 相 3 線式
- イ 供給電圧（標準電圧） 6,000V
- ウ 計量電圧（標準電圧） 6,000V
- エ 標準周波数 50Hz
- オ 受電方式 1 回線受電方式
- カ 契約種別 高圧電力 I 型（一般）
- キ 予備発電設備（kVA） 185.0

(2) 需給地点

施設の電気設備と電力供給者の供給設備の接続点

(3) 工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は、電力供給者の所有又は管理責任物とする。

(4) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

(5) 電力量等の計量地点

構外受電柱

(6) 予備自家発電設備の有無等

- ア 予備電力契約 無
- イ 自家発補給契約 無
- ウ 付帯割引契約 無
- エ 太陽光発電設備等による北海道電力（株）への売電 無

3. 予定契約電力等

(1) 予定契約電力及び予定使用電力量

- ア 予定契約電力 高圧電力 I 型（一般） 32 kW
- イ 予定電力使用量 高圧電力 I 型（一般） 102,300 kWh
- ウ 月別予定電力使用量 別添 1 のとおり

(2) 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値

参考資料「庶路ダム管理所（高圧電力）に係る 2023 年度の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績一覧（月別）」のとおり。

(3) 力率

85%以上で 100%を目途に運用している。

4. その他

その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、電力供給者と受給者の協議の上、定めるものとする。